

ОТГОВОР № 6 /24.08.2016 г.

по открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:
„Изпълнение на СМР по модернизация на актова зала и изграждане на закрыта спортна площадка в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон” – гр.Варна”

Обособена позиция 2: Изграждане на закрыта спортна площадка в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“

Въпрос № 1: В количествената сметка за Позиция №2 за "Фасадни СМР" (9) за фасадната мембрана е посочено изискване: "да е тествана по метод на изпитване, отговарящ на стандарт DIN EN 130501-1". Вероятно имате предвид EN 13501-1?

Отговор №1:

Да има се предвид EN 13501-1

Въпрос № 2: Ако е така, моля да посочите коя класификация за горимост по тази норма трябва да има материята за покритието или EN 13501-1?

Отговор № 2: E-d2